

Сведения о выездной проверке размещены в
едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий **18.04.2023** учетный номер
42230061000205803666



Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



МЧС России

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс 8 (3842) 77-12-41; E-mail: undpr@42.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Тяжинского и Тисульского районов

652240, Кемеровская область – Кузбасс, Тяжинский муниципальный округ, п.г.т. Тяжинский, ул. Сибирская, д. 11А,
тел. (8-384-49) 28-7-62, E-mail: ondpr15@42.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2304/15-42/16-В/ПИВ/3 от 21.04.2023**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Белогорский
детский сад «Снежинка» (МДОУ Белогорский детский сад «Снежинка»),

ИНН 4243004195, ОГРН 1024202238752

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тяжинского муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Коробейникова Ивана Михайловича от «12» апреля 2023 года № 2304/15-42/16-В/РИВ, в период с «21» апреля 2023 года 09 часов 00 минут по «21» апреля 2023 года 17 часов 00 минут, государственным инспектором Тяжинского муниципального округа и Тисульского муниципального района по пожарному надзору – старшим инспектором ОНДПР Тяжинского и Тисульского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, старшим лейтенантом внутренней службы Старцевым Александром Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: – инспекционный визит
(контрольное (надзорное) мероприятие)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Белогорский детский сад «Снежинка» (МДОУ Белогорский детский сад «Снежинка»), ИНН 4243004195, ОГРН 1024202238752, 652238, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский район, пгт. Белогорск, ул. Юбилейная, д. 19, адрес фактического места осуществления деятельности: 652238, Кемеровская область – Кузбасс, Тисульский район, пгт. Белогорск, ул. Юбилейная, д. 11

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

и.о. заведующей МДОУ Белогорский детский сад «Снежинка» Карелина Юлия Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.11.2023	
2	Осуществляется эксплуатация объекта после изменения класса функциональной пожарной опасности здания и помещений, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности	п. 16 «н» правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.11.2023	
3	На объекте проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации), без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности	п. 16 «о» правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.11.2023	
4	Части зданий, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2023	
5	Размещенные на объекте класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школа) помещения дошкольной образовательной организации (вместимостью более 25 мест) не отделены стенами (перегородками) с пределами огнестойкости REI 45 (EI 45) - в зданиях I, II и III	п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.2 СП 4.13130.2013 Свод правил	01.11.2023	

	степеней огнестойкости и не оборудованы самостоятельными эвакуационными выходами	«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;		
6	Из помещений игровых комнат и спальных помещений объекта, в которых одновременно пребывают более 10 человек, имеется только один эвакуационный выход	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13.130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.11.2023	
7 ✓	Руководителем организации не обеспечена эксплуатация помещений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации	п. 2(1) правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.11.2023	
8	На объекте не достаточное количество первичных средств пожаротушения (2 огнетушителей)	п. 406 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с подписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. МДОУ Белогорский детский сад «Снежинка»

Карелина Юлия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 21 » 04 20 23


(подпись)

Государственный инспектора

Тяжинского муниципального округа и Тисульского

муниципального района по пожарному надзору –

Старший инспектор ОНДПР

Тяжинского и Тисульского районов

УНДПР Главного управления МЧС России


по Кемеровской области – Кузбассу

старший лейтенант внутренней службы

Старцев Александр Олегович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

21.04.2023


(подпись)